

Parâmetros de Programação do Controlador Paramètres De Programmation du Contrôleur Programing Parameters of Controllers Programmierenparameter der Controller Parametri di Programmazione del Pannello di Controllo	N.º PPC00014.02
--	----------------------------------

Modelo/Modèle/Model/Modell/Modello	Linha/Ligne/Line/Zeile/Linea
L6	STD

Parâmetros/Paramètres/Parameters/Parameter/Parametri						
SP	Set Point					+2°C

Tipo	Min	Max	Un	Def	Novo
Type	Min	Max	Un	Def	Nouveau
Type	Min	Max	Un	Def	New
Schreiben	Min	Max	Maß	Def	Neu
Tipo	Min	Max	Un	Def	Nuovo

Parâmetros de Regulação
Paramètres Regulateur
Regulator Parameters
Temperaturparameter
Parametri di Regolazione

rd	Regulador Diferencial Régulateur de Différentiel Differential Regulator Regler Differential Delta Regolatore	F	0.1	+19.9	°C/°F	2	3
-----------	--	---	-----	-------	-------	---	----------

Parâmetros das Descongelações
Paramètres Du Dégivrage
Defrosting Parameters
EntfrostenParameter
Parametri degli Sbrinamenti

dl	Intervalo Entre Descongelações Intervalle Entre Deux Dégivrages Time Interval Between Two Defrost Cycles Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden Intervallo tra i defrost	F	0	199	hrs	8	6
dP	Duração Máxima da Descongelação Durée Maximum du Dégivrage Maximum Duration of the Defrosting Maximum Entfrosten Dauer Durata massima defrost evaporatore	F	1	199	min	30	30
d0	Tipo de Descongelação Mode De Dégivrage Defrost Type Entfrostenart Tipo di defrost	C	0	3	flag	0	2

Parâmetros do Compressor
Paramètres Compresseur
Compressor Parameters
Kompressorparameter
Parametri del Compressore

C0	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Compressor start delay after turn on unit Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein Ritardo start compressore, ventole e aux	C	0	15	min	0	1
C2	Tempo mínimo de paragem do compressor Temps minimum de coupure du compresseur Compressor shutdown minimum time Mindest- stillstandszeit des verdichters Tempo minimo di Off del compressore	C	0	15	min	0	2

Parâmetros de Programação do Controlador Paramètres De Programmation du Contrôleur Programing Parameters of Controllers Programmierenparameter der Controller Parametri di Programmazione del Pannello di Controllo	N.º PPC00014.02
--	----------------------------------

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores por defeito indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans la colonne "DEF" du manuel d' instruction du microprocesseur sont assumés par défaut.

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed by default.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen der mikroprozessors werden angenommen durch Rückstellung.

Nota: Per i parametri restanti, i valori indicati nella colonna "DEF" del manuale di istruzioni del microprocessore sono presupposti per difetto.